

STANOVISKO SVAZU ENERGETIKY ČESKÉ REPUBLIKY K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1A ÚZEMNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU.

Č. j.: SEČR/2026/11

Kontaktní osoba: Jan Šebesta, jan.sebesta@svazenergetiky.cz

7. dubna 2026

Svaz energetiky České republiky (SEČR) žádá prověření, zda některé změny již promítnuté v Politice územního rozvoje ČR (PÚR) a Zásadách územního rozvoje (ZÚR) lze zapracovat do změny č. 1a nebo je možné je provést až ve změně č. 1b.

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. K článku 64 a 65

Žádáme o prověření možnosti vypuštění koridorů realizovaných záměrů

Článek (64) **TE2** – vypuštění v celém rozsahu

Článek (65) **TE3** – vypuštění dílčích částí **TE3-1, TE3-2, TE3-3**

Odůvodnění:

Vypuštění záměrů z prvního ÚRP návrhem ZM1a je navrhováno z důvodu realizace příslušných staveb. Vypuštění záměrů rovněž proběhlo v rámci Změny č. 8 PÚR a je tedy v souladu s úplným zněním PÚR závazným od 1. 10. 2025. Konkrétně se jedná o všechny záměry pod označením **TE2** a záměr **Prosenice–Nošovice** z označení **TE3**.

Tato připomínka je zásadní.

2. K článku 78, 79 a 82a

Žádáme o prověření možnosti doplnění záměrů dle platných zásad územního rozvoje

a) Jihočeského Kraje

Článek (82a) **TE27** – doplnění dílčích částí koridorů pro záměry **Přeštice–Milín** a **Milín–Sokolnice**

b) Kraje Vysočina

Článek (78) **TE20** – doplnění dílčí části koridoru pro záměr **Kočín–Slavětice**

Článek (79) **TE21** – doplnění dílčí části koridoru pro záměr **Mírovka–Slavětice (dříve Slavětice–Čebín viz dále v bodě 4.b)**

Odůvodnění:

Ad a). Vymezení koridorů pro záměry **Přeštice–Milín** a **Milín–Sokolnice** proběhlo v rámci Aktualizace č. 4b Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, s nabytím účinnosti dne 9. 10. 2025 pod kódy Ee44/1 Přeštice–Milín a Ee44/2 Milín–Sokolnice.

Ad b). Vymezení koridorů pro záměry **Kočín–Slavětice, Slavětice–Mírovka (dříve Slavětice–Čebín)** proběhlo v rámci Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, s nabytím účinnosti dne 5.12.2025 pod kódy **E32** – Nadzemní vedení ZVN 400 kV TR Kočín – TR Slavětice, **E33** – Plocha pro

zaústění nových a změnu zaústění stávajících vedení přenosové a distribuční soustavy do TR Slavětice a **04a** – Nadzemní vedení ZVN 400 kV TR Slavětice – hranice Jihomoravského kraje (-Čebín).

Tato připomínka je zásadní.

3. K článku 81 a chybějícím článkům

Žádáme o prověření možnosti doplnění záměrů dle projednávaných změn Zásad územního rozvoje

a) Moravskoslezského kraje

Článek (81) **TE23** – doplnění ploch a koridorů pro záměry **Kletné-Lískovec** a rozšíření elektrických stanic **Kletné** a **Lískovec**

Chybějící článek **TE30** – doplnění plochy pro elektrickou stanici **Guty**

b) Jihomoravského kraje

Chybějící článek **TE33** – doplnění části koridoru pro záměr **Slavětice-Prosenice**

Odůvodnění:

Ad a). Vymezení koridoru pro záměr **Kletné-Lískovec**, ploch pro rozšíření elektrických stanic **Kletné** a **Lískovec** a plochy pro novou elektrickou stanici **Guty** probíhá v rámci Změny č. 9 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje s termínem veřejného projednání dne 2. 9. 2025 pod kódy TE8 – vedení 400 kV Kletné – Lískovec, TE9 – Rozšíření rozvodny Kletné, TE10 – Rozšíření rozvodny Lískovec a TE113 – Rozvodna Guty, 400 kV.

Ad b). Vymezení záměru proběhlo v rámci Změny č. 8 PÚR a je rovněž součástí návrhu Změny č. 5 ZÚR Jihomoravského kraje s termínem veřejného projednání dne 4. 3. 2026 pod kódem **TE31**.

Tato připomínka je zásadní.

4. K článku 78 a 79

Žádáme o prověření možnosti uvedení vybraných záměrů do souladu s aktuálním znění Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“) v člancích, dle kterých jsou již měněny ZUR příslušných krajů, následovně:

a) Článek (78) TE20

Dvojité vedení 400 kV Kočín-Dasný a Kočín–Slavětice a související rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, Kočín a Slavětice.

b) Článek (79) TE21

Dvojité vedení 400 kV Mírovka–Slavětice a Kočín–Přeštice včetně souvisejícího rozšíření elektrických stanic Mírovka, Kočín, Slavětice a Přeštice.

Změny ve výše uvedených člancích je potřeba zohlednit jak v textové části, tak v grafickém vymezení záměrů.

Odůvodnění:

Ad 4. Návrh Změny č. 1a ÚRP není v souladu s aktuálním zněním PÚR. Dle § 104 odst. (1) písm. c) musí být návrh územně plánovací dokumentace v souladu mimo jiné s politikou územního rozvoje. Všechny výše požadované úpravy jsou v souladu s platnou PÚR a jsou řešeny v platných nebo projednávaných změnách ZÚR po veřejném projednání. Návrhem Změny č. 1a ÚRP je nyní vymezen stav, který je neaktuální a věcně překonaný jak PÚR, tak změnami ZÚR.

Tato připomínka je zásadní.

5. K bodu E4a PÚR

Žádáme ověřit.

Do návrhu Změny č. 1a ÚRP jsou z PÚR bodu E4a, který zní „Rozšíření a vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektráren Temelín, Ledvice, Počerady, Pruněřov, Tušimice, Dětmarovice, Mělník, Tisová, Vřesová, Litvínov, Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Dukovany, včetně vodní nádrže pro zajištění dlouhodobého provozu Dukovan (v případě její nezbytnosti) a propojení s nejbližší rozvodnou“, **převzaty pouze některé z uvedených lokalit.**

Ve vztahu k tomuto přístupu považujeme za potřebné se ujistit, že:

- a) V případě lokality Temelín čl. (66) – TE4, Dětmarovice čl. (67a) – TE6 a Tušimice (jako územní rezerva čl. (425) – RTE1), které jsou takto vymezeny a řešeny ve Změně 1a ÚRP, je rovněž diskutováno jejich odlišné (plošné i věcné) vymezení v rámci Změny 1b ÚRP. Pokud dojde k vymezení ve Změně č. 1a ÚRP, nemůže dojít k znemožnění/omezení odlišného vymezení ve Změně č. 1b ÚRP? A to ať již z hlediska změny návrhové části nebo přesunu z územní rezervy do návrhové části ÚRP?
- b) Chápeme správně, že ostatní lokality uvedené v bodě E4a, které nejsou předmětem Změny č. 1a ÚRP, nejsou z úpravy v ÚRP jako celek vypuštěny, ale bude jejich vymezení řešeno v rámci Změny č. 1b ÚRP?

Tato připomínka je zásadní.