

STANOVISKO SVAZU ENERGETIKY ČESKÉ REPUBLIKY KE ZPRÁVĚ O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2025

Č. J.: SEČR/2026/38

Kontaktní osoba: Jan Šebesta, jan.sebesta@svazenergetiky.cz

3. 8. 2026

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. Ke kapitole 4.1 Odběry povrchových vod a kapitole 4.3 Vypouštění odpadních vod

Upozorňujeme na nepřesnost ve zprávě v kapitolách „Odběry povrchových vod“ a „Vypouštění odpadních vod“. U zdůvodnění poklesu odběru povrchových vod (v roce 2025 oproti roku 2024) v sektoru energetika a následně u vypouštění odpadních vod tamtéž je uvedeno: „Nejvýznamnější dílčí příčinou poklesu odběrů v energetice byl vývoj v územní působnosti Povodí Moravy, kde pokles souvisel zejména s Elektrárnou Hodonín, která přešla z průtočného chlazení na cirkulační.“ A s tím související „Pokles vypouštění v kategorii energetika souvisel především se stejnými důvody jako pokles odběrů povrchové vody pro energetiku, zejména s omezením průtočného chlazení u Elektrárny Hodonín....“.

Elektrárna Hodonín přestala využívat průtočné chlazení ale již v průběhu července 2023. Příčinu bude tedy potřeba hledat jinde.

Tato připomínka je zásadní.